




자재공급원 승인 신청서

공사명	EVERGREEN	문서번호	230400-AVL- 102
발주처	HNG Chemical	승인요청일	2024.04.11
시공사	GS 건설(주)	시공협력업체	진남토건
품명	Blast Resistant Door	수량	5 EA
적용 목적/범위	외기에 면하는 Blast Resistant Door (외문 / 양개문)	규격/사양	(W)1.8x(H)2.6 외 중 5개소 over pressure 0.17 bar, blast duration 40ms 방화인증 (사) (사)
제조업체/공급업체	(주)삼훈	관련도면/ Specification	OS-AR-DR-000114 (OS-AR-DR-000101~5)

첨 부 : CATALOGUE 시험성적서 제작도면 ISO 인증서
 SAMPLE 기 타

검 토 사 항	점 검 결 과
1. 계약서 및 시방서의 요구조건을 만족하는가?	만족
2. 현장 시공에 따른 문제점은 없는가?	없음
3. Spec 및 규격은 공사에 적합한가?	적합
4. 제조업체의 기술 및 생산능력은 양호한가?	양호
5. 견본의 외형 및 치수는 적합한가?	적합

<p>GS건설 의견</p> <p>첨부된 서류에 근거하여 당 현장의 사용자재로 적합하다고 사료됨.</p>	<p>발주처 의견</p>
--	----------------------

공사담당자 :  품질담당자 : 박 병 록 (서명)	승인자 :   승 인 자 : 김 재 현 (인)
---	---

2024-5-15