



NOTE

1. DOOR SCHEDULE

구분 번호	약호	DOOR SIZE (WxH)	REMARK
		OPENING SIZE	
1	D-01	2400x2100x101.5	중앙복도 출입구
2	D-02	2400x2100x101.5	중앙복도 출입구
3	D-03	1000x1850x101.5	주출입구 자동문
4	D-04	1000x1850x101.5	주출입문
5	D-04-1	1000x1850x53	주출입 밀폐문
6	D-05	1000x1850x101.5	주출입문
7	D-06	1000x1850x101.5	주출입문
8	D-07	1000x1850x101.5	전실 출입문
9	D-08	1000x1850x101.5	역채위험 지역 출입문
10	D-09	800x1850x53	VHA 및 AL 출입문
11	D-12	600x800x101.5	점검구 출입문
12	D-13	2400x2100x101.5	변전실 출입문
13	D-14	1000x1850x101.5	변전실 계단 입구

2. DOOR 공급자는 자재의 품질을 보증하기 위하여 다음의 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

- 1) 품질보증지침서 및 절차서
- 2) 방폭문에 대한 견문 구조기술서에 의하여 검증된 구조 계산서
- 3) 방폭문에 대한 공인기관의 AIRLEAKAGE 성능검사 평가서
- 4) 밀폐문에 대한 GASKET 인증 검사서 (ASTM D2000 OR D1506).
- 5) 일반용접 및 일반 보수용접 절차서
- 6) 제작자 지침서.
- 7) 방폭 자동문에 대한 작동 지침서
- 8) 방폭 자동문에 대한 WHELL 및 UPPER GUIDE ROLLER에 대한 구조계산서.
- 9) 원자재에 대한 원소재 증명서(CMTR)
- 10) 품질보증서(C of C)

3. OVER PRESSURE GAGUE 및 DOOR POSITION SENSOR의 CONTROL은 행정지역내 중앙통제실에 설치한다.

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	REVIEWED	APPROVED	APPROVED
1	98.10.15	DOOR 규격 수정, 오타 수정	김민준	김미영	정성권	모종삼
0	98.8.31	ISSUED FOR APPROVAL	김민준	김미영	정성권	모종삼

공사명: 94-5951 A육상 시설공사

**SAMHOON** SAMHOON MACHINERY CO., LTD.  
 #374-137 KWANG-SUNGRO 6 DONG, PINGANG-KYONG CITY, KYONG G-DO, KOREA  
 TEL: (051) 4281-4280 / FAX: (051) 3180-0111

CLASS	TITLE
S	지하1층 화생방 설비 평면도
SCALE	PMS 1
A1	9-300-D-115-010
SIZE	DWG. NO.
1/150	9449-8000-D-115-010
UNIT	REF. DWG. NO. :
9	9-300-A115-006
SUPPLIER DWG. NO. :	SUPPLIER NAME :
SH98-CBR001-002	<b>SAMHOON</b>

1 지하1층 화생방 설비 평면도  
 SCALE : 1/150